

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Г. УЛАН-УДЭ

ПРЕДПИСАНИЕ № 224/1/163
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 29 » ноября 20 21 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Российская гимназия № 59 г. Улан-Удэ (ОГРН 1020300975221 ИНН 0323092584) зарегистрирован по адресу: 670031 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 5.

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица)

Российская гимназия № 59 г. Улан-Удэ

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Бугдашкина Елена Александровна

Руководствуясь: Федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной

(основания проведения проверки)

безопасности", от 31 июля 2020 г., № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства

Российской Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном

пожарном надзоре", решением о проведении плановой выездной проверки от 12 ноября 2021

г. №224 заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической

работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (заместителя главного

государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору) подполковника

внутренней службы Столяровой А.Г.

в период с « 16 » ноября 20 21 г. по « 29 » ноября 20 21 г.

проведена плановая выездная проверка Столяровой А.Г.

(фамилия, инициалы,

заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы

должность должностного лица

г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

управления МЧС России по Республике Бурятия (заместителем главного государственного

инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору), Марказовой Л.Ю. дознавателем отдела

надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике

Бурятия (государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

совместно с: Директором муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения Российская гимназия № 59 г. Улан-Удэ Бугдашкиной Еленой

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц,

Александровной, заместителем директора по АХЧ Содномовым Чингисом Булатовичем

участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных материалов (материал отделки пола), а именно в холле 2 этажа выполнен паркет.	(ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", таблица 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от	17.10.2022	

		16.09.2020)		
2.	Не соответствует требованиям материал используемый для отделки пола на путях эвакуации, именно на I этаже в коридоре установлен ламинат класса пожарной опасности КМ5.	ст.4,5,6,134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	17.10.2022	
3.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке	п.16, 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	17.10.2022	
4.	Допускается организация мастерских, а также хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов (картонных коробок, пенопласта, декораций, ковров, одежды, спортивного инвентаря) в подвальном помещении гимназии.	п.16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	17.10.2022	
5.	Не оборудованы системами пожарной сигнализации складские здания на территории гимназии	(ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",	17.10.2022	

		таблица 1 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации, п. 19 Таблица А1 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования		
6.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений складского назначения	п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	17.10.2022	
7.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	17.10.2022	
8.	Не обеспечены складские здания первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).	п.60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	17.10.2022	

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ, УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия (заместитель главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

Столярова А.Г.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)





(подпись)

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ, УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

Марказова Л.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов проводившего выездную проверку)



(подпись)

Столярова Анастасия Геннадьевна, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ, УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия (заместитель главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

контактный телефон: 21-32-20, электронный адрес: ondpr_uu@list.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец Бугдашкина Елена Александровна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022